

绍兴滨海新城开发建设有限公司绍兴滨海新城公交停保场工程 项目竣工环境保护验收意见

2019 年 11 月 8 日，绍兴滨海新城开发建设有限公司绍兴滨海新城公交停保场工程项目竣工环境保护验收会在绍兴滨海新城开发建设有限公司会议室内召开。参加会议的单位有绍兴滨海新城开发建设有限公司（建设单位）、浙江质环检测技术研究有限公司（验收监测单位）及特邀专家（名单附后）。与会人员现场检查了项目建设情况和配套环境保护设施建设情况，听取建设单位的项目环保执行情况汇报、浙江质环检测技术研究有限公司对项目竣工环境保护验收监测报告的介绍。根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，结合国家现行建设项目环境保护设施验收技术规范的要求，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

本项目建于绍兴滨海新城江滨区，海东路以南、渔舟路以西。项目总用地面积为 11937m²，建筑用地面积 10617m²，主要建设公交停车位、小车停车位、非机动车停车位，综合用房，保修车间，加油棚，库房等。

绍兴市发展和改革委员会以绍滨海经发[2014]8 号文对绍兴滨海新城公交停保场工程项目进行立项备案。2014 年 7 月，建设单位委托绍兴市环保科技服务中心进行该建设项目环境影响评价，编制了《绍兴滨海新城公交停保场工程项目环境影响报告表》。同年 11 月 11 日，原绍兴市上虞区环境保护局以虞环审[2014]25 号（滨）表同意该项目环境影响

报告表的审查意见。

项目于 2015 年 5 月开始建设，2017 年 9 月已基本完成建设，项目总投资约为 2400 万元，其中环保投资 170 万元，环保投资占总投资比例 7.1%。

由于加油站、洗车区和保修车间未启用，本次验收范围不包括加油站、洗车区和保修车间。

二、工程变更情况

根据验收监测报告，本项目未发生重大变动。

三、环境保护设施落实情况

1、废水

项目采用雨水管道和污水管道单独设置，确保了雨污分流。加油站、洗车区及保修车间未启用。废水主要来源于职工及旅客产生的生活污水，经化粪池处理后，由当地环卫部门抽运。

2、废气

目前加油站未启用，废气主要来自车辆来往的尾气排放，以无组织形式排放。对出入车辆进行管理，场区周围设置绿化隔离带，净化场区周围空气。

3、噪声

本项目选用低噪声设备，定期维护，使设备稳定运行，减少产噪量，加强对车辆来往管理，在场区周围种植乔木和灌木，起到隔声降噪的作用。

4、固废

本项目固废主要有职工生活垃圾。生活垃圾由环卫定期清运处理。

四、环境保护设施调试效果

根据项目环境保护设施竣工验收监测报告：

1、废水

生活污水排放口 pH 值范围为 6.46~6.84 ,其他污染物的浓度日均值分别为：悬浮物 88mg/L、85mg/L ;五日生化需氧量 17.4mg/L、17.5mg/L ,化学需氧量 87mg/L、85mg/L ;动植物油 1.17mg/L、0.99mg/L ;氨氮为 1.26mg/L、1.17 mg/L ,废水中的各监测因子排放浓度均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中三级标准限值要求。

2、废气

无组织废气二氧化硫排放浓度为 0.013mg/m³~0.026mg/m³ ,氮氧化物排放浓度 0.021mg/m³~0.051mg/m³ , 总悬浮颗粒物排放浓度 0.017mg/m³~0.133mg/m³ , 非甲烷总烃排放浓度 0.68mg/m³~1.50mg/m³ , 以上四种污染物均满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 表 2 中无组织排放监控浓度限值要求。

3、噪声

场界东、场界西、场界南的昼间噪声监测值范围为 50.5dB(A)~59.3dB(A) , 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 表 1 中 2 类区排放限值要求；场界北的昼间噪声监测值范围 59.7dB(A)~64.5dB(A) , 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 中 4 类区排放限值要求。

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测报告，项目对周边环境的影响在可接受范围内。

六、验收结论

经检查，本工程按照国家有关环境保护的法律法规要求进行了环境影响评价，项目建设落实了环境保护“三同时”要求，项目各项环境保护措施基本按照环评及批复要求建设完成，项目产生的各项污染物均能达标排放。基本具备竣工环境保护（先行）验收条件。原则同意本项目通过环境保护（先行）验收。

七、后续要求

1、待加油站、洗车区、保修车间投入使用后须进一步开展本项目整体竣工环保验收。

2、加强雨水、污水收集管道等环境保护设施的维护，确保各污染物稳定达标排放。

签字：邵建强 曹海峰 孟庆芳 许兴中 孙国良

绍兴滨海新城开发建设有限公司

2019年11月8日

绍兴滨海新城开发有限公司绍兴滨海新城公交停保场工程项目

环保设施竣工环境保护先行验收签到表

项目	姓名	单位	职务/职称	电话	身份证号码
验收负责人	邵建忠	绍兴滨海新城开发有限公司		13151560589	330621198608048078
	曹海彬	浙江环科环境研究院有限公司	高工	18658131090	330724198107096615
特邀专家	孙地喜	杭州地祥检测技术有限公司	高工	13588886070	330103198301072321
	何兴中	浙江平原环境工程有限公司	高工	18258122790	330419198209231214
其他成员	章国宗	浙江环科环境技术有限公司	工程师	13868009523	3306821997091501X